

	Bocages	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 115 002 P0	A-1-029	Classe	robinet	5,5
2	733 115 002 P30				<2,0
3	733 115 003 P0	A-1-030	Classe	robinet	7,2
4	733 115 003 P30				<2,0
5	733 115 004 P0	A-1-031	Classe	robinet	3,6
6	733 115 004 P30				<2,0
7	733 115 005 P0	A-1-032	Classe	robinet	4,7
8	733 115 005 P30				<2,0
9	733 115 006 P0	-----	Corridor	buvette	5
10	733 115 006 P30				<2,0
11	733 115 007 P0	-----	Corridor	buvette	2,4
12	733 115 007 P30				<2,0
13	733 115 008 P0	A-1-033	Classe	robinet	4,1
14	733 115 008 P30				<2,0
15	733 115 009 P0	A-1-034	Classe	robinet	3,1
16	733 115 009 P30				<2,0
17	733 115 010 P0	-----	Corridor	buvette	<2,0
18	733 115 010 P30				2,7
19	733 115 011 P0	1-054	Dîneurs	robinet	<2,0
20	733 115 011 P30				<2,0
21	733 115 012 P0	1-025	cuisine	robinet	2,8
22	733 115 012 P30				<2,0
23	733 115 013 P0	1-014	infirmerie	robinet	35
24	733 115 013 P30				<2,0
25	733 115 014 P0	1-007	Salle du personnel	robinet	<2,0
26	733 115 014 P30				<2,0
27	733 115 015 P0	1-008	préscolaire	buvette	4,4
28	733 115 015 P30				<2,0
29	733 115 016 P0	1-008	préscolaire	robinet	<2,0
30	733 115 016 P30				<2,0
31	733 115 017 P0	1-011	préscolaire	buvette	4,0
32	733 115 017 P30				<2,0
33	733 115 018 P0	1-011	préscolaire	robinet	2,7
34	733 115 018 P30				<2,0
35	733 115 019 P0	2-022	salle multi	robinet	<2,0
36	733 115 019 P30				<2,0
37	733 115 020 P0	2-023	classe	robinet	3,4
38	733 115 020 P30				<2,0
39	733 115 021 P0	2-024	classe	robinet	3,1
40	733 115 021 P30				<2,0
41	733 115 022 P0	2-025	classe	robinet	2,3
42	733 115 022 P30				<2,0
43	733 115 023 P0	-----	corridor	buvette	4,9
44	733 115 023 P30				<2,0
45	733 115 024 P0	-----	corridor	buvette	<2,0
46	733 115 024 P30				<2,0
47	733 115 025 P0	2-026	classe	robinet	3,2
48	733 115 025 P30				<2,0
49	733 115 026 P0	2-027	classe	robinet	2,7
50	733 115 026 P30				<2,0
51	733 115 027 P0	2-013	arts plastiques	robinet	<2,0
52	733 115 027 P30				<2,0
53	733 115 028 P0	2-002	classe anglais	robinet	4,2
54	733 115 028 P30				<2,0
55	733 115 029 P0	2-003	classe	robinet	2,0
56	733 115 029 P30				<2,0
57	733 115 030 P0	2-004	classe	robinet	5,0
58	733 115 030 P30				<2,0
59	733 115 031 P0	2-005	classe	robinet	<2,0

60	733 115 031 P30				<2,0
61	733 115 032 P0	-----	corridor	buvette	5.6
62	733 115 032 P30				<2,0
63	733 115 033 P0	-----	corridor	buvette	6.8
64	733 115 033 P30				<2,0
65	733 115 034 P0	2-006	préscolaire	robinet	6.9
66	733 115 034 P30				<2,0
67	733 115 035 P0	2-007	classe	robinet	4.0
68	733 115 035 P30				<2,0
69	733 115 036 P0	2-008	SDG	robinet	<2,0
70	733 115 036 P30				

Bilan établissement: **Bocages**

Nombre de points d'eau analysés:	35
Nombre de points d'eau conformes:	30
Nombre de points d'eau non-conformes:	5

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	23	3	0
Nbre de buvettes	7	2	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné