

	Campanile	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 060 002 P0		corridor	buvette	<2.0
2	733 060 002 P30				2.6
3	733 060 003 P0		corridor	buvette	2.5
4	733 060 003 P30				<2.0
5	733 060 004 P0		corridor	buvette	<2.0
6	733 060 004 P30				<2.0
7	733 060 005 P0		corridor	buvette	<2.0
8	733 060 005 P30				<2.0
9	733 060 006 P0		corridor	buvette	<2.0
10	733 060 006 P30				<2.0
11	733 060 007 P0		corridor	buvette	<2.0
12	733 060 007 P30				<2.0
13	733 060 008 P0	104	classe	robinet	4.1
14	733 060 008 P30				<2.0
15	733 060 009 P0	114	classe	robinet	<2.0
16	733 060 009 P30				<2.0
17	733 060 010 P0	113	classe	robinet	<2.0
18	733 060 010 P30				<2.0
19	733 060 011 P0	105	classe	robinet	6.2
20	733 060 011 P30				<2.0
21	733 060 012 P0	106	classe	robinet	3.4
22	733 060 012 P30				<2.0
23	733 060 013 P0	112	classe	robinet	<2.0
24	733 060 013 P30				<2.0
25	733 060 014 P0	111	classe	robinet	<2.0
26	733 060 014 P30				<2.0
27	733 060 015 P0	107	classe	robinet	3.4
28	733 060 015 P30				<2.0
29	733 060 016 P0	110	musique	robinet	8.7
30	733 060 016 P30				3.8
31	733 060 017 P0	144	salle du personnel	robinet	<2.0
32	733 060 017 P30				<2.0
33	733 060 018 P0		corridor	buvette	<2.0
34	733 060 018 P30				<2.0
35	733 060 019 P0	137	classe	buvette	3.2
36	733 060 019 P30				<2.0
37	733 060 020 P0	137	classe	robinet	<2.0
38	733 060 020 P30				<2.0
39	733 060 021 P0	132	classe	buvette	30.0
40	733 060 021 P30				<2.0
41	733 060 022 P0	132	classe	robinet	<2.0
42	733 060 022 P30				<2.0
43	733 060 023 P0		corridor	buvette	<2.0
44	733 060 023 P30				2.2
45	733 060 024 P0		corridor	buvette	2.7
46	733 060 024 P30				<2.0
47	733 060 025 P0		corridor	buvette	<2.0
48	733 060 025 P30				<2.0
49	733 060 026 P0		corridor	buvette	<2.0
50	733 060 026 P30				<2.0
51	733 060 027 P0		corridor	buvette	<2.0
52	733 060 027 P30				<2.0
53	733 060 028 P0	202	bureau	robinet	2.2
54	733 060 028 P30				<2.0
55	733 060 029 P0	204	classe multi	robinet	<2.0
56	733 060 029 P30				<2.0
57	733 060 030 P0	204	classe multi	robinet	2.8
58	733 060 030 P30				<2.0
59	733 060 031 P0	205	classe	robinet	<2.0

60	733 060 031 P30				<2.0
61	733 060 032 P0	214	classe	robinet	<2.0
62	733 060 032 P30				<2.0
63	733 060 033 P0	213	classe	robinet	<2.0
64	733 060 033 P30				<2.0
65	733 060 034 P0	206	classe	robinet	<2.0
66	733 060 034 P30				<2.0
67	733 060 035 P0	207	classe	robinet	3.0
68	733 060 035 P30				<2.0
69	733 060 036 P0	212	classe	robinet	3.7
70	733 060 036 P30				<2.0
71	733 060 037 P0	211	classe	robinet	<2.0
72	733 060 037 P30				<2.0
73	733 060 038 P0	208	classe	robinet	2.2
74	733 060 038 P30				<2.0
75	733 060 039 P0	210	classe	robinet	<2.0
76	733 060 039 P30				<2.0

Bilan établissement: **Campanile**

Nombre de points d'eau analysés:	38
Nombre de points d'eau conformes:	35
Nombre de points d'eau non-conformes:	3

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	20	2	0
Nbre de buvettes	13	1	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer/buvette enlevée	Point d'eau condamné

Centre de services scolaire des Découvreurs

Service des ressources matérielles