

	Pav. St-Charles	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 008 002 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
2	733 008 002 P30				<2,0
3	733 008 003 P0	62	Classe	robinet	<2,0
4	733 008 003 P30				<2,0
5	733 008 004 P0	61	Classe	robinet	<2,0
6	733 008 004 P30				<2,0
7	733 008 005 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
8	733 008 005 P30				<2,0
9	733 008 006 P0	151	Classe	robinet	<2,0
10	733 008 006 P30				<2,0
11	733 008 007 P0	151	Classe	robinet	<2,0
12	733 008 007 P30				<2,0
13	733 008 008 P0	155	Classe	robinet	<2,0
14	733 008 008 P30				<2,0
15	733 008 009 P0	155	Classe	robinet	<2,0
16	733 008 009 P30				<2,0
17	733 008 010 P0	251	Classe	robinet	<2,0
18	733 008 010 P30				<2,0
19	733 008 011 P0	251	Classe	robinet	<2,0
20	733 008 011 P30				<2,0
21	733 008 012 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
22	733 008 012 P30				<2,0
23	733 008 013 P0	255	Classe	robinet	<2,0
24	733 008 013 P30				<2,0
25	733 008 014 P0	255	Classe	robinet	<2,0
26	733 008 014 P30				<2,0
27	733 008 015 P0	AS15	Classe	robinet	<2,0
28	733 008 015 P30				<2,0
29	733 008 016 P0	N/A	Corridor	buvette	16,2
30	733 008 016 P30				2,4
31	733 008 017 P0	ER17	préscolaire	robinet	2,5
32	733 008 017 P30				<2,0
33	733 008 018 P0	ER16	préscolaire	robinet	6,7
34	733 008 018 P30				<2,0
35	733 008 019 P0	ER14	préscolaire	robinet	3,5
36	733 008 019 P30				2,3
37	733 008 020 P0	ER15	préscolaire	robinet	4,2
38	733 008 020 P30				<2,0
39	733 008 021 P0	ER11	préscolaire	robinet	4,3
40	733 008 021 P30				<2,0
41	733 008 022 P0	ER12	Salle du personnel	robinet	2,1
42	733 008 022 P30				<2,0
43	733 008 023 P0	N/A	Corridor	buvette	9,3
44	733 008 023 P30				<2,0
45	733 008 024 P0	N/A	Corridor	buvette	2,6
46	733 008 024 P30				<2,0
47	733 008 025 P0	N/A	Corridor	buvette	3,1
48	733 008 025 P30				<2,0
49	733 008 026 P0	N/A	Corridor	buvette	2,9
50	733 008 026 P30				<2,0
51	733 008 027 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
52	733 008 027 P30				<2,0
53	733 008 028 P0	N/A	Corridor	buvette	30
54	733 008 028 P30				2,4
55	733 008 029 P0	N/A	Corridor	buvette	77
56	733 008 029 P30				3,6
57	733 008 030 P0	N/A	Corridor	buvette	28
58	733 008 030 P30				4,5
59	733 008 031 P0	N/A	Corridor	buvette	69

60	733 008 031 P30				5
61	733 008 032 P0	N/A	Corridor	buvette	95
62	733 008 032 P30				5,9
63	733 008 033 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
64	733 008 033 P30				<2,0
65	733 008 034 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
66	733 008 034 P30				<2,0
67	733 008 035 P0	A114.2	Local Psycho	robinet	<2,0
68	733 008 035 P30				<2,0
69	733 008 036 P0	E-113	musique	robinet	<2,0
70	733 008 036 P30				<2,0
71	733 008 037 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
72	733 008 037 P30				<2,0
73	733 008 038 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
74	733 008 038 P30				<2,0
75	733 008 039 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
76	733 008 039 P30				<2,0
77	733 008 040 P0	E-104	+ art	robinet	9,3
78	733 008 040 P30				<2,0

Bilan établissement: Pav. St-Charles

Nombre de points d'eau analysés:	39
Nombre de points d'eau conformes:	30
Nombre de points d'eau non-conformes:	9

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	18	2	0
Nbre de buvettes	12	7	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné

Centre de services scolaire des Découvreurs
Service des ressources matérielles