

	Les Sources	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 117 002 P0	124	SDG	robinet	<2,0
2	733 117 002 P30				<2,0
3	733 117 003 P0	101	SDG	robinet	<2,0
4	733 117 003 P30				<2,0
5	733 117 004 P0	102	classe maternelle	robinet	2.3
6	733 117 004 P30				<2,0
7	733 117 005 P0	104	classe	robinet	11.3
8	733 117 005 P30		informatique		<2,0
9	733 117 006 P0	105	classe	robinet	3.9
10	733 117 006 P30				<2,0
11	733 117 007 P0	-----	corridor	buvette	3.4
12	733 117 007 P30				<2,0
13	733 117 008 P0	-----	corridor	buvette	2.4
14	733 117 008 P30				<2,0
15	733 117 009 P0	106	classe	robinet	3.1
16	733 117 009 P30				<2,0
17	733 117 010 P0	107	classe	robinet	3.8
18	733 117 010 P30				<2,0
19	733 117 011 P0	109	classe	robinet	3.0
20	733 117 011 P30				<2,0
21	733 117 012 P0	-----	gymnase	buvette	2.6
22	733 117 012 P30				<2,0
23	733 117 013 P0	149	SDG	robinet	<2,0
24	733 117 013 P30				<2,0
25	733 117 014 P0	148	SDG	robinet	3.8
26	733 117 014 P30				<2,0
27	733 117 015 P0	124	SDG	robinet	<2,0
28	733 117 015 P30				<2,0
29	733 117 016 P0	124	SDG	robinet	<2,0
30	733 117 016 P30				<2,0
31	733 117 017 P0	141	infirmerie	robinet	<2,0
32	733 117 017 P30				<2,0
33	733 117 018 P0	137	classe maternelle	buvette	4.3
34	733 117 018 P30				<2,0
35	733 117 019 P0	137	classe maternelle	robinet	4.5
36	733 117 019 P30				<2,0
37	733 117 020 P0	138	classe maternelle	robinet	<2,0
38	733 117 020 P30				<2,0
39	733 117 021 P0	138	classe maternelle	buvette	6.5
40	733 117 021 P30				<2,0
41	733 117 022 P0	140	classe maternelle	buvette	<2,0
42	733 117 022 P30				<2,0
43	733 117 023 P0	140	classe maternelle	robinet	<2,0
44	733 117 023 P30				<2,0
45	733 117 024 P0	153	SDG	robinet	<2,0
46	733 117 024 P30				<2,0
47	733 117 025 P0	154	SDG	robinet	<2,0
48	733 117 025 P30				<2,0
49	733 117 026 P0	201	classe	robinet	<2,0
50	733 117 026 P30				<2,0
51	733 117 027 P0	202	classe	robinet	<2,0
52	733 117 027 P30				<2,0
53	733 117 028 P0	204	classe	robinet	3.7
54	733 117 028 P30				<2,0
55	733 117 029 P0	205	classe	robinet	4.8
56	733 117 029 P30				<2,0
57	733 117 030 P0	-----	couloir 2	buvette	11.3
58	733 117 030 P30		ième		<2,0
59	733 117 031 P0	-----	couloir 2	buvette	<2,0

60	733 117 031 P30		ième		<2,0
61	733 117 032 P0	206	classe	robinet	3.0
62	733 117 032 P30				<2,0
63	733 117 033 P0	207	classe	robinet	2.8
64	733 117 033 P30				<2,0
65	733 117 034 P0	209	classe	robinet	3.9
66	733 117 034 P30				<2,0
67	733 117 035 P0	223	arts	robinet	<2,0
68	733 117 035 P30		plastiques		<2,0
69	733 117 036 P0	211	classe	robinet	4.2
70	733 117 036 P30				<2,0
71	733 117 037 P0	212	classe	robinet	4.2
72	733 117 037 P30				<2,0
73	733 117 038 P0	214	classe	robinet	2.1
74	733 117 038 P30				<2,0
75	733 117 039 P0	215	classe	robinet	3.7
76	733 117 039 P30				<2,0
77	733 117 040 P0	-----	couloir 2	buvette	11.7
78	733 117 040 P30		ième		<2,0
79	733 117 041 P0	-----	couloir 2	buvette	3.5
80	733 117 041 P30		ième		<2,0
81	733 117 042 P0	216	bibliothèque	robinet	<2,0
82	733 117 042 P30				<2,0
83	733 117 043 P0	217	bibliothèque	robinet	3.4
84	733 117 043 P30				<2,0
85	733 117 044 P0	219	SDG	robinet	2.6
86	733 117 044 P30				<2,0
89	733 117 046 P0	136	salon du	robinet	<2,0
90	733 117 046 P30		personnel		<2,0

Bilan établissement: Les Sources

Nombre de points d'eau analysés:	45
Nombre de points d'eau conformes:	41
Nombre de points d'eau non-conformes:	4

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	34	1	0
Nbre de buvettes	7	3	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné