

	Ruisselet	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 007 002 P0	AS-02	SDG	robinet	9.4
2	733 007 002 P30				<2,0
3	733 007 003 P0	AS-17	SDG	robinet	<2,0
4	733 007 003 P30				<2,0
5	733 007 004 P0	AS-17	SDG	buvette	<2,0
6	733 007 004 P30	à côté AS-14			<2,0
7	733 007 005 P0	RS-58-e	Couloir	buvette	4,4
8	733 007 005 P30				<2,0
9	733 007 006 P0	N/A	Couloir 1er étage	buvette	<2,0
10	733 007 006 P30				<2,0
11	733 007 007 P0	N/A	Couloir 1er étage	buvette	<2,0
12	733 007 007 P30				<2,0
13	733 007 008 P0	N/A	Couloir 1er étage	buvette	<2,0
14	733 007 008 P30				<2,0
15	733 007 009 P0	N/A	Couloir 1er étage	buvette	<2,0
16	733 007 009 P30				<2,0
17	733 007 010 P0	N/A	Couloir 1er étage	buvette	<2,0
18	733 007 010 P30				<2,0
19	733 007 011 P0	N/A	Couloir 1er étage	buvette	<2,0
20	733 007 011 P30				<2,0
21	733 007 012 P0	AR-03A	Salle à diner personnel	robinet	<2,0
22	733 007 012 P30				<2,0
23	733 007 013 P0	AR-13	Classe Présco	robinet	3,3
24	733 007 013 P30				<2,0
25	733 007 014 P0	AR-13	Classe Présco	robinet	2,6
26	733 007 014 P30				<2,0
27	733 007 015 P0	AR-17	Classe	robinet	6.6
28	733 007 015 P30				<2,0
29	733 007 016 P0	AR-18	Classe Présco	robinet	7.6
30	733 007 016 P30				<2,0
31	733 007 017 P0	AR-18	Classe Présco	robinet	<2,0
32	733 007 017 P30				<2,0
33	733 007 018 P0	AR-20	Classe Présco	robinet	11.2
34	733 007 018 P30				<2,0
35	733 007 019 P0	AR-20	Classe Présco	robinet	5.0
36	733 007 019 P30				<2,0
37	733 007 020 P0	AR-28	Local	robinet	<2,0
38	733 007 020 P30				<2,0
39	733 007 021 P0	AR-30	Classe	buvette	4.8
40	733 007 021 P30				<2,0
41	733 007 022 P0	AR-30	Classe	robinet	<2,0
42	733 007 022 P30				2,2
43	733 007 023 P0	AR-35	Couloir de classe	buvette	13,8
44	733 007 023 P30				<2,0
45	733 007 024 P0	AR-35	couloir de classe	robinet	2,6
46	733 007 024 P30				<2,0
47	733 007 025 P0	ER-37	Local avant classe	robinet	2,3
48	733 007 025 P30				2
49	733 007 026 P0	ER-40	Classe anglais	robinet	19.8
50	733 007 026 P30				<2,0
51	733 007 027 P0	ER-40	Classe anglais	buvette	4.9
52	733 007 027 P30				<2,0
53	733 007 028 P0	AR-45	Classe arts plastiques	buvette	77
54	733 007 028 P30				6,4
55	733 007 029 P0	AR-45	Classe arts plastiques	robinet	6,1
56	733 007 029 P30				<2,0
57	733 007 030 P0	PR43A	Récupération	robinet	>-100
58	733 007 030 P30		Bibli		<2,0

Bilan établissement: Ruisselet

Nombre de points d'eau analysés:	29
Nombre de points d'eau conformes:	21
Nombre de points d'eau non-conformes:	8

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	12	5	0
Nbre de buvettes	9	2	1
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné

Centre de services scolaire des Découvreurs

Service des ressources matérielles