

	St-Mathieu	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 053 002 P0	N/A	Corridor	buvette	<2,0
2	733 053 002 P30				<2,0
3	733 053 003 P0	013	garde	robinet	<2,0
4	733 053 003 P30				<2,0
5	733 053 004 P0	008	Local d'Art	robinet	<2,0
6	733 053 004 P30				<2,0
7	733 053 005 P0	002	garde	robinet	2,9
8	733 053 005 P30				<2,0
9	733 053 006 P0	N/A	corridor	buvette	<2,0
10	733 053 006 P30				<2,0
11	733 053 007 P0	N/A	corridor	buvette	<2,0
12	733 053 007 P30				<2,0
13	733 053 008 P0	N/A	corridor	buvette	<2,0
14	733 053 008 P30				<2,0
15	733 053 009 P0	134	Bureau	robinet	17,2
16	733 053 009 P30				<2,0
17	733 053 010 P0	138	arts	robinet	9,1
18	733 053 010 P30		plastiques		<2,0
19	733 053 011 P0	N/A	corridor	buvette	<2,0
20	733 053 011 P30				<2,0
21	733 053 012 P0	N/A	corridor	buvette	<2,0
22	733 053 012 P30				<2,0
23	733 053 013 P0	N/A	corridor	buvette	<2,0
24	733 053 013 P30				<2,0
25	733 053 014 P0	N/A	corridor	buvette	3,3
26	733 053 014 P30				<2,0
27	733 053 015 P0	N/A	corridor	buvette	<2,0
28	733 053 015 P30				<2,0
29	733 053 016 P0	N/A	corridor	buvette	<2,0
30	733 053 016 P30				<2,0
31	733 053 017 P0	121	Adaptation	buvette	3,7
32	733 053 017 P30		scolaire		<2,0
33	733 053 018 P0	121	Adaptation	robinet	4
34	733 053 018 P30		scolaire		<2,0
35	733 053 019 P0	123	Classe	buvette	6
36	733 053 019 P30				<2,0
37	733 053 020 P0	123	classe	robinet	<2,0
38	733 053 020 P30				<2,0
39	733 053 021 P0	125	classe	buvette	10,7
40	733 053 021 P30				2,4
41	733 053 022 P0	125	classe	robinet	<2,0
42	733 053 022 P30				<2,0
43	733 053 023 P0	105	S. Garde	robinet	<2,0
44	733 053 023 P30				<2,0
45	733 053 024 P0	106	S. Garde	robinet	<2,0
46	733 053 024 P30				<2,0
47	733 053 025 P0	107	intervenant	robinet	<2,0
48	733 053 025 P30				<2,0
49	733 053 026 P0	108	S. Garde	robinet	<2,0
50	733 053 026 P30				<2,0
51	733 053 027 P0	206	Adaptation	robinet	3,7
52	733 053 027 P30		scolaire		<2,0
53	733 053 028 P0	207	Bureau Ortho	robinet	4,6
54	733 053 028 P30				<2,0
55	733 053 029 P0	208	classe	robinet	5,6
56	733 053 029 P30				<2,0
57	733 053 030 P0	209	classe	robinet	4,5
58	733 053 030 P30				<2,0
59	733 053 031 P0	131	Salle du	robinet	<2,0

Bilan établissement: St-Mathieu

Nombre de points d'eau analysés:	30
Nombre de points d'eau conformes:	25
Nombre de points d'eau non-conformes:	5

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	14	3	0
Nbre de buvettes	11	2	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné