

	St-Michel	N° local	Type de local	Robinet/buvette	Résultat
1	733 069 002 P0	038	Bureau	robinet	<2,0
2	733 069 002 P30		garde		3,8
3	733 069 003 P0	N/A	Corridor	buvette	3,4
4	733 069 003 P30				4,4
5	733 069 004 P0	030	Maternelle	robinet	<2,0
6	733 069 004 P30				<2,0
7	733 069 005 P0	030	Maternelle	robinet	<2,0
8	733 069 005 P30				<2,0
9	733 069 006 P0	030	Maternelle	buvette	3,9
10	733 069 006 P30				<2,0
11	733 069 007 P0	031	Maternelle	robinet	<2,0
12	733 069 007 P30				<2,0
13	733 069 008 P0	031	Maternelle	buvette	4,4
14	733 069 008 P30				<2,0
15	733 069 009 P0	031	Maternelle	robinet	<2,0
16	733 069 009 P30				<2,0
17	733 069 010 P0	040	Maternelle	buvette	8,5
18	733 069 010 P30				<2,0
19	733 069 011 P0	040	Maternelle	robinet	<2,0
20	733 069 011 P30				<2,0
21	733 069 012 P0	040	Maternelle	robinet	<2,0
22	733 069 012 P30				<2,0
23	733 069 013 P0	042	Maternelle	robinet	<2,0
24	733 069 013 P30				<2,0
25	733 069 014 P0	042	Maternelle	buvette	2,9
26	733 069 014 P30				<2,0
27	733 069 015 P0	042	Maternelle	robinet	<2,0
28	733 069 015 P30				<2,0
29	733 069 016 P0	032	Maternelle	robinet	5
30	733 069 016 P30				2,6
31	733 069 017 P0	032	Maternelle	buvette	2,3
32	733 069 017 P30				2,8
33	733 069 018 P0	032	Maternelle	robinet	2,2
34	733 069 018 P30				2,5
35	733 069 019 P0	119	Corridor	buvette	6,1
36	733 069 019 P30				2,1
37	733 069 020 P0	119	Corridor	buvette	4
38	733 069 020 P30				<2,0
39	733 069 021 P0	119	Corridor	buvette	3,5
40	733 069 021 P30				<2,0
41	733 069 022 P0	140	Arts	robinet	12,5
42	733 069 022 P30		plastiques		<2,0
43	733 069 023 P0	140	Arts	robinet	2,6
44	733 069 023 P30		plastiques		<2,0
45	733 069 024 P0	140	Arts	robinet	2,9
46	733 069 024 P30		plastiques		2,2
47	733 069 025 P0	115	Corridor	buvette	<2,0
48	733 069 025 P30				2,1
49	733 069 026 P0	115	Corridor	buvette	<2,0
50	733 069 026 P30				<2,0
51	733 069 027 P0	115	Corridor	buvette	<2,0
52	733 069 027 P30				<2,0
53	733 069 028 P0	120	Conciergerie	robinet	<2,0
54	733 069 028 P30				5,2
55	733 069 029 P0	137	Salle du	robinet	<2,0
56	733 069 029 P30		personnel		5,2
57	733 069 030 P0	238	Corridor	buvette	4,1
58	733 069 030 P30				<2,0
59	733 069 031 P0	238	Corridor	buvette	2,2

60	733 069 031 P30				<2,0
61	733 069 032 P0	238	Corridor	buvette	<2,0
62	733 069 032 P30				<2,0
63	733 069 033 P0	226	Classe 5ème	robinet	9
64	733 069 033 P30				<2,0
65	733 069 034 P0	001	Corridor	buvette	7,1
66	733 069 034 P30				<2,0
67	733 069 035 P0	001	Corridor	buvette	5,5
68	733 069 035 P30				<2,0
69	733 069 036 P0	001	Corridor	buvette	5,3
70	733 069 036 P30				<2,0
71	733 069 037 P0	001	Corridor	buvette	4,7
72	733 069 037 P30				<2,0
73	733 069 038 P0	011	Service de garde	robinet	4,8
74	733 069 038 P30				3,4
75	733 069 039 P0	011	Service de garde	robinet	6,9
76	733 069 039 P30				3,1
77	733 069 040 P0	004	Cuisine	robinet	4,8
78	733 069 040 P30				<2,0
79	733 069 041 P0	005	S.de garde	robinet	4,5
80	733 069 041 P30		autisme		<2,0
81	733 069 042 P0	005	S.de garde	robinet	2,5
82	733 069 042 P30		autisme		<2,0
83	733 069 043 P0	010	Service de garde	robinet	<2,0
84	733 069 043 P30				<2,0
85	733 069 044 P0	009	Service de garde	robinet	<2,0
86	733 069 044 P30				<2,0
87	733 069 045 P0	006	Musique	robinet	<2,0
88	733 069 045 P30				<2,0
89	733 069 046 P0	112	Anglais	robinet	3,2
90	733 069 046 P30				<2,0
91	733 069 047 P0	102	Classe	robinet	5,1
92	733 069 047 P30		Autisme		<2,0
93	733 069 048 P0	102	Classe	buvette	<2,0
94	733 069 048 P30		Autisme		<2,0
95	733 069 049 P0	111.A	Classe	robinet	<2,0
96	733 069 049 P30		Autisme		<2,0
97	733 069 050 P0	108	Classe	robinet	<2,0
98	733 069 050 P30		Autisme		<2,0
99	733 069 051 P0	209	Classe	robinet	4,9
100	733 069 051 P30		Autisme		<2,0
101	733 069 052 P0	207	Classe	robinet	5,2
102	733 069 052 P30		Autisme		<2,0
103	733 069 053 P0	206	Classe	robinet	<2,0
104	733 069 053 P30		Autisme		<2,0
105	733 069 054 P0	205-D	Bureau	robinet	<2,0
106	733 069 054 P30				<2,0
107	733 069 055 P0	219	Classe	robinet	3,6
108	733 069 055 P30		Autisme		3,5
109	733 069 056 P0	218	Classe	robinet	<2,0
110	733 069 056 P30		Autisme		<2,0
111	733 069 057 P0	205	Ergothérapie	robinet	19,5
112	733 069 057 P30				60
113	733 069 058 P0	204	Classe	robinet	<2,0
114	733 069 058 P30		Autisme		<2,0

**Bilan établissement:** St-Michel

Nombre de points d'eau analysés:	57
Nombre de points d'eau conformes:	49
Nombre de points d'eau non-conformes:	8

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	32	4	1
Nbre de buvettes	25	3	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné

Centre de services scolaire des Découvreurs  
Service des ressources matérielles