

	St-Yves	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 054 002 P0	129	classe anglais	robinet	«2.0 ug/L
2	733 054 002 P30				«2.0 ug/L
3	733 054 003 P0	128	service de garde	robinet	4.5 ug/L
4	733 054 003 P30				«2.0 ug/L
5	733 054 004 P0	128	service de garde	buvette	24 ug/L
6	733 054 004 P30				«2.0 ug/L
7	733 054 005 P0	126	classe	robinet	«2.0 ug/L
8	733 054 005 P30				6.9 ug/L
9	733 054 006 P0	127	classe	robinet	2.5 ug/L
10	733 054 006 P30				«2.0 ug/L
11	733 054 007 P0	corridor	corridor	buvette	«2.0 ug/L
12	733 054 007 P30				«2.0 ug/L
13	733 054 008 P0	corridor	corridor	buvette	«2.0 ug/L
14	733 054 008 P30				«2.0 ug/L
15	733 054 009 P0	corridor	corridor	buvette	«2.0 ug/L
16	733 054 009 P30				«2.0 ug/L
17	733 054 010 P0	corridor	corridor	buvette	«2.0 ug/L
18	733 054 010 P30				«2.0 ug/L
19	733 054 011 P0	corridor	corridor	buvette	«2.0 ug/L
20	733 054 011 P30				«2.0 ug/L
21	733 054 012 P0	122	salle de repos	robinet	«2.0 ug/L
22	733 054 012 P30				«2.0 ug/L
23	733 054 013 P0	136	maternelle	robinet	2.6 ug/L
24	733 054 013 P30				«2.0 ug/L
25	733 054 014 P0	208	classe	robinet	3.1 ug/L
26	733 054 014 P30				«2.0 ug/L
27	733 054 015 P0	204	classe	robinet	4.0 ug/L
28	733 054 015 P30				«2.0 ug/L
29	733 054 016 P0	205	classe	robinet	6.5 ug/L
30	733 054 016 P30				3.5 ug/L
31	733 054 017 P0	207	classe	robinet	3.9 ug/L
32	733 054 017 P30				3.6 ug/L
33	733 054 018 P0	206	classe	robinet	«2.0 ug/L
34	733 054 018 P30				3.5 ug/L
35	733 054 019 P0	203	classe	robinet	2.3 ug/L
36	733 054 019 P30				2.5 ug/L
37	733 054 020 P0	202	classe musique	robinet	9.9 ug/L
38	733 054 020 P30				2.8 ug/L
39	733 054 021 P0	118-A	service de garde	buvette	2.3 ug/L
40	733 054 021 P30				«2.0 ug/L
41	733 054 022 P0	118-A	service de garde	robinet	3.3 ug/L
42	733 054 022 P30				«2.0 ug/L
43	733 054 023 P0	118-C	service de garde	robinet	«2.0 ug/L
44	733 054 023 P30				«2.0 ug/L
45	733 054 024 P0	116	service de garde	robinet	«2.0 ug/L
46	733 054 024 P30				«2.0 ug/L
47	733 054 025 P0	116	service de garde	buvette	«2.0 ug/L
48	733 054 025 P30				«2.0 ug/L

Bilan établissement: St-Yves

Nombre de points d'eau analysés:	24
Nombre de points d'eau conformes:	20
Nombre de points d'eau non-conformes:	4

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	13	2	1
Nbre de buvettes	7	1	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné

Centre de services scolaire des Découvreurs
Service des ressources matérielles