

	Trois-Saisons	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 003 002 P0		corridor	buvette	3.1
2	733 003 002 P30				<2.0
3	733 003 003 P0	AS-11	infirmierie	robinet	43
4	733 003 003 P30				3.3
5	733 003 004 P0	ER-34	cuisine s.g.	robinet	3.4
6	733 003 004 P30				<2.0
7	733 003 005 P0		corridor	robinet	<2.0
8	733 003 005 P30				<2.0
9	733 003 006 P0		corridor	buvette	2.6
10	733 003 006 P30				<2.0
11	733 003 007 P0		corridor	buvette	<2.0
12	733 003 007 P30				<2.0
13	733 003 008 P0		corridor	buvette	2.2
14	733 003 008 P30				<2.0
15	733 003 009 P0		corridor	buvette	<2.0
16	733 003 009 P30				<2.0
17	733 003 010 P0		corridor	buvette	9.1
18	733 003 010 P30				<2.0
19	733 003 011 P0		corridor	buvette	4.4
20	733 003 011 P30				<2.0
21	733 003 012 P0	AR-35	musique	robinet	<2.0
22	733 003 012 P30				<2.0
23	733 003 013 P0	AR-33	garde	robinet	12.6
24	733 003 013 P30				<2.0
25	733 003 014 P0		corridor	buvette	3.0
26	733 003 014 P30				<2.0
27	733 003 015 P0		corridor	buvette	5.3
28	733 003 015 P30				<2.0
29	733 003 016 P0	AR31	conciergerie	robinet	4.3
30	733 003 016 P30				<2.0
31	733 003 017 P0	AR29	rangement	robinet	3.5
32	733 003 017 P30				<2.0
33	733 003 018 P0	AR25	rangement	robinet	4.1
34	733 003 018 P30				<2.0
35	733 003 019 P0	ER24	classe	robinet	<2.0
36	733 003 019 P30				<2.0
37	733 003 020 P0	AR06	personnel	robinet	<2.0
38	733 003 020 P30				<2.0
39	733 003 021 P0	ER22	EHDAA	robinet	2.1
40	733 003 021 P30				<2.0
41	733 003 022 P0	ER22	EHDAA	robinet	3.9
42	733 003 022 P30				<2.0
43	733 003 023 P0	ER21	rangement	robinet	2.6
44	733 003 023 P30				<2.0
45	733 003 024 P0	AR10	bureau TES	robinet	<2.0
46	733 003 024 P30				9.3
47	733 003 025 P0	ER20	classe	robinet	<2.0
48	733 003 025 P30				<2.0
49	733 003 026 P0	AR17	martenelle	robinet	<2.0
50	733 003 026 P30				<2.0
51	733 003 027 P0	ER15	classe	robinet	2.5
52	733 003 027 P30				<2.0
53	733 003 028 P0	ER15	classe	robinet	3.3
54	733 003 028 P30				4.4
55	733 003 029 P0	AS03	mécanique	robinet	<2.0
56	733 003 029 P30				<2.0

Bilan établissement: Trois-Saisons

Nombre de points d'eau analysés:	28
Nombre de points d'eau conformes:	25
Nombre de points d'eau non-conformes:	3

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	17	2	0
Nbre de buvettes	8	1	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné

Centre de services scolaire des Découvreurs
Service des ressources matérielles