

Collège des Compagnons	Localisation	Vocation	Robinet/Buvette	Résultat	
Id	No local	Type local	Accessoires	0 sec	30 sec
733-084-002	F-111	Salle miroir	Robinet	14,0	<2,0
733-084-003	---	Corridor	Buvette	<2,0	3,0
733-084-004	---	Piscine	Buvette	<2,0	4,1
733-084-005	F-114	Cuisine	Robinet	2,5	<2,0
733-084-006	D-124	Conciergerie	Robinet	<2,0	<2,0
733-084-007	---	Cafétéria	Robinet	2,2	<2,0
733-084-008	---	Cafétéria	Robinet	<2,0	<2,0
733-084-009	---	Cafétéria	Robinet	<2,0	<2,0
733-084-010	---	Cafétéria	Robinet	<2,0	2,6
733-084-011	D-118	Cuisine	Robinet	19,4	<2,0
733-084-012	D-116	Cuisine	Robinet	4,7	2,6
733-084-013	D-116	Cuisine	Robinet	95,0	<2,0
733-084-014	D-116	Cuisine	Robinet	5,7	<2,0
733-084-015	D-116	Cuisine	Robinet	16,5	<2,0
733-084-016	D-116	Cuisine	Robinet	11,1	<2,0
733-084-017	F-225	Bureau éducateur spécialisé	Robinet	4,9	<2,0
733-084-018	---	Corridor	Buvette	<2,0	4,3
733-084-019	F-207	Espace commun	Robinet	4,4	<2,0
733-084-020	---	Corridor	Buvette	7,2	<2,0
733-084-021	D-223	Cuisine	Robinet	<2,0	<2,0
733-084-022	---	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-084-023	---	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0

733-084-024	---	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-084-025	---	Corridor	Buvette	5,0	<2,0
733-084-026	---	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-084-027	---	Corridor	Buvette	3,7	5,8
733-084-028	---	Corridor	Buvette	6,3	<2,0
733-084-029	---	Corridor	Buvette	2,9	<2,0
733-084-030	---	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-084-031	---	Corridor	Buvette	2,6	2,4
733-084-033	D-230	Bibliothèque	Robinet	5,6	<2,0
733-084-034	B-215	Salle de classe	Robinet	3,2	<2,0
733-084-036	A-112-C	Infirmierie	Robinet	67,0	3,9
733-084-037	---	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0

Bilan établissement:	Collège des Compagnons		
Nombre de points d'eau analysés:	34		
Nombre de points conformes:	23		
Nombre de points non-conformes:	11		
	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	11	8	0
Nbre de buvettes	12	2	1
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné pour consommation ou robinet réservé au lavage de main seulement
Centre de services scolaire des Découvreurs			
Service des ressources matérielles			