

Pav. Jacques-Rousseau et Pav. Claire-Bonenfant		Localisation	Vocation	Robinet/Buvette	Résultat	
Id	No local	Type local	Accessoires	0 sec	30 sec	
733-075-001 CB	-----	Cafétéria	Robinet	42,0	6,8	
733-075-002 CB	-----	Cafétéria	Robinet	72,0	<2,0	
733-075-003 CB	-----	Cuisine	Robinet	12,0	<2,0	
733-075-004 CB	-----	Cafétéria	Robinet	22,0	2,2	
733-075-005 CB	-----	Cafétéria	Buvette	<2,0	<2,0	
733-075-006 CB	-----	Corridor	Buvette	2,8	<2,0	
733-075-007 CB	-----	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0	
733-075-008 CB	-----	Cafétéria	Robinet	<2,0	<2,0	
733-075-002 JR	-----	Corridor	Buvette	7,9	<2,0	
733-075-003 JR	2107	Salle de réunion	Robinet	6,4	<2,0	
733-075-004 JR	-----	Corridor	Buvette	6,0	<2,0	
733-075-005 JR	2202	Salle des professeurs	Robinet	8,6	<2,0	
733-075-006 JR	2202	Salle des professeurs	Robinet	13,2	<2,0	
733-075-007 JR	2206	Cuisine	Robinet	7,9	3,4	
733-075-008 JR	2212	Local passeport	Robinet	10,5	4,2	
733-075-009 JR	2214	Bureau	Robinet	15,4	6,0	
733-075-011 JR	2111	Local conciergerie	Robinet	6,0	<2,0	
733-075-012 JR	2017-B	Magasin scolaire	Robinet	5,2	<2,0	

<b>Bilan établissement:</b>	<b>Pav. Jacques-Rousseau et Pav. Claire-Bonenfant</b>		
Nombre de points d'eau analysés:	18		
Nombre de points conformes:	5		
Nombre de points non-conformes:	13		
	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	2	9	2
Nbre de buvettes	3	2	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné pour consommation ou robinet réservé au lavage de main seulement
Centre de services scolaire des Découvreurs			
Service des ressources matérielles			