

Pav. Gilles-Vigneault	Localisation	Vocation	Robinet/Buvette	Résultat	
Id	No local	Type local	Accessoires	0 sec	30 sec
733-074-002	1018	Salle des employés	Robinet	12,9	<2,0
733-074-003	1008	Salle à dîner	Buvette	3,8	3,8
733-074-004	1139	Gymnase	Buvette	4,3	13,6
733-074-005	1117	Toilette garçons	Buvette	17,2	<2,0
733-074-006	1115A	Toilette filles	Buvette	21,0	<2,0
733-074-008	1109	Salle de repos	Robinet	24,0	<2,0
733-074-009	-----	Corridor	Buvette	4,7	<2,0

<b>Bilan établissement:</b>	<b>Pav. Gilles-Vigneault</b>		
Nombre de points d'eau analysés:	7		
Nombre de points conformes:	2		
Nombre de points non-conformes:	5		
	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	0	2	0
Nbre de buvettes	2	2	1
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné pour consommation ou robinet réservé au lavage de main seulement
Centre de services scolaire des Découvreurs			
Service des ressources matérielles			