

Centre du Phénix	Localisation	Vocation	Robinet/Buvette	Résultat	
Id	No local	Type local	Accessoires	0 sec	30 sec
733-078-002	-----	Vestibule	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-003	-----	Vestibule	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-004	117	Salle du personnel	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-005	116	Salle de rencontre	Robinet	8,1	<2,0
733-078-006	-----	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-007	-----	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-008	108	Classe	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-009	106	Classe	Robinet	2,5	<2,0
733-078-010	107	Salle multifonctionnelle	Robinet	4,5	<2,0
733-078-011	104	Classe	Robinet	6,2	<2,0
733-078-012	103	Bureaux	Robinet	9,9	2,2
733-078-013	154	Bureau	Robinet	17,0	3,1
733-078-014	156	Salle de rencontre	Robinet	9,3	<2,0
733-078-015	-----	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-016	-----	Corridor	Buvette	<2,0	2,6
733-078-017	167	Salle de rencontre	Robinet	7,0	<2,0
733-078-018	-----	Salle de repos	Robinet	27,0	<2,0
733-078-019	-----	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-020	-----	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-021	231	Cafétéria	Robinet	2,3	<2,0
733-078-022	235	Cuisine	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-023	235	Cuisine	Robinet	<2,0	<2,0

733-078-024	240	Salle de francisation	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-025	-----	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-026	-----	Corridor	Buvette	<2,0	<2,0
733-078-027	265	Salle à manger	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-001 S de G	-----	Local des canards	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-002 S de G	-----	Local des canards	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-003 S de G	-----	Locsl des papillons	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-004 S de G	-----	Local des singes	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-005 S de G	-----	Local des grenouilles	Robinet	<2,0	<2,0
733-078-006 S de G	-----	Cuisine	Robinet	<2,0	<2,0

Bilan établissement:	Centre du Phénix		
Nombre de points d'eau analysés:	32		
Nombre de points conformes:	25		
Nombre de points non-conformes:	7		
	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	15	7	0
Nbre de buvettes	10	0	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné pour consommation ou robinet réservé au lavage de main
Centre de services scolaire des Découvreurs Service des ressources matérielles			